

4. Стан систем вентиляції: не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)
5. Стан системи водопостачання ємності для води  
(централізоване водопостачання або інше джерело,  
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом)  
санвузли не передбачено проєктом  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)  
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,  
можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, справне  
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних резервні джерела електропостачання та електроосвітлення відсутні  
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутня  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проєктом  
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)  
не передбачено проєктом  
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння  
засоби пожежогасіння відсутні  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (~~будівлі, споруди, приміщення~~) для  
укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення під адміністративною будівлею Новгород-Сіверського фахового медичного коледжу **РЕКОМЕНДОВАНО**, як найпростіше укриття за умов: встановити табличку «Місце для УКРИТТЯ» згідно наказу МВС № 579 та покажчиками руху до нього; розробити план евакуації до укриття та розміщення в укритті; електричні світильники мають бути захищеними від механічного пошкодження; на сходинах до укриття встановити поручні.

Укриття обладнати та забезпечити:

- місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками для осіб що укриваються;
- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою, контейнерами для зберігання продуктів харчування з розрахунку на 48 годин;
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот;
- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, газовими лампами);
- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
- засобами надання медичної допомоги;
- засобами зв'язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);