Міністерство охорони здоров'я України
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
(повне найменування лабораторії)
вул. Свободи 15, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, 16000,
телефон (04658) 3-11-82, телефакс (04658) 3-11-82,
E-mail: ns_ses@ukr.net, http://n-siverses.org.ua, код ЄДРПОУ 38509742

ПРОТОКОЛ № 10 від 19.08.2026

(номер, дата)

проведення досліджень мікроклімату

1. Дата проведення дослідження *19 серпня 2026 року*

2. Підприємство, адреса, цех, відділення *КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний колледж ЧОР», 16000, м.Н-Сіверський, вул. Захисників України,29*

3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується: *студентами, викладачами*

4. Мета дослідження *Вимірювання температури повітря, швидкості руху повітря і визначення відносної вологості повітря , Договір № 56 від 24.06.2026*

5. Засоби вимірювальної техніки *Психрометр МВ-4М зав. № 13048*

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про калібрування *реєстраційний №: 09/1062/25 від 24.12.2025*

(номер свідоцтва, клеймування, термін дії)

7. Нормативні документи, відповідно до яких:

1) *ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».*

(проводиться дослідження)

2) *ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень*

(оцінюються результати)

8. Наявність джерел виділення тепла, вологи, санітарно-технічних пристроїв для нормалізації мікроклімату (кондиціонери, припливно-витяжна вентиляція тощо) *Природна вентиляція.*

9. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) *Сестра медична Гембарук О.І.*

10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Санітарний фельдшер Новгород-Сіверського МРВ Лукаш Г.М., лаборант Новгород-Сіверського МРВ Поливода О.М.,

11. Результати досліджень метеорологічних факторів атмосферного повітря*
температура повітря _____ °С, швидкість руху повітря _____ м/с, атмосферний тиск, мм. рт. ст.
_____

12. Результати досліджень параметрів мікроклімату

№ з/п	Місце проведення досліджень	Час, коли проводились дослідження	Категорія робіт за важкістю	Температура повітря, ^{0}C					Відносна вологість, %		Швидкість руху повітря, м/с		Інтенсивність теплового випромінювання, Вт/м^2		Атмосферний тиск, мм. рт. ст. або висота над рівнем моря, м*	
				фактичні значення			нормативні рівні									
				за вологим термометром	за сухим термометром	за кульковим термометром	за сухим термометром	за індексом ТНС	факт.	доп.	факт.	доп.	факт.	доп.	факт.	доп.
1.	Кабінет основ медсестринства.	$10^{00} – 10^{10}$	І б	18,6	22,8	-	24-20	-	67,1	75,0	Не більше0,2	Не більше 0,2	-	-	-	-
2.		$10^{15} – 10^{25}$	І б	18,6	22,8	-	24-20	-	67,1	75,0						
3.		$10^{30} – 10^{40}$	І б	18,6	22,8	-	24-20	-	67,1	75,0			-	-	-	-
4.	Кабінет іноземної мови.	$10^{45} – 10^{55}$	І б	19,4	22,6	-	24-20	-	74.7	75,0	Не більше0,2	Не більше 0,2	-	-	-	-
5.		$11^{00} – 11^{10}$	І б	19,4	22,6	-	24-20	-	74,7	75,0						
6.		$11^{15} – 11^{25}$	І б	19,4	22,6	-	24-20	-	74,7	75,0			-	-	-	-
7.	Кабінет біології та медичної біології.	$11^{30} – 11^{40}$	І б	18,0	21,0	-	24-20	-	74,8	75,0	Не більше0,2	Не більше 0,2	-	-	-	-
8.		$11^{45} – 11^{55}$	І б	18,0	21,0	-	24-20	-	74,8	75,0						
9.		$12^{00} – 12^{10}$	І б	18,0	21,0	-	24-20	-	74,8	75,0			-	-	-	-
10.	Кабінет захисту вітчизни, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій.	$12^{15} – 12^{25}$	І б	18,4	21,4	-	24-20	-	75,0	75,0	Не більше0,2	Не більше 0,2	-	-	-	-
11.		$12^{30} – 12^{40}$	І б	18,4	21,4	-	24-20	-	75,0	75,0						
12.		$12^{45} – 12^{55}$	І б	18,4	21,4	-	24-20	-	75,0	75,0			-	-	-	-
13.	Навчальна кімната.	$13^{00} – 13^{10}$	І б	17,2	20,2	-	24-20	-	73,7	75,0	Не	Не більше	-	-	-	-

14.	Укриття	$13^{15}-13^{25}$	І б	17,2	20,2	-	24-20	-	73,7	75,0	більше0,2	0,2				
15.		$13^{30}-13^{40}$	І б	17,2	20,2	-	24-20	-	73,7	75,0						
16.	Навчальна кімната гуртожитку.	$13^{45}-13^{55}$	І б	18,6	21,8	-	24-20	-	73,8	75,0	Не більше0,2	Не більше 0,2	-	-	-	-
17.		$14^{00}-14^{10}$	І б	18,6	21,8	-	24-20	-	73,8	75,0						
18.		$14^{15}-14^{25}$	І б	18,6	21,8	-	24-20	-	73,8	75,0						

* за потреби

Дослідження проводив *Санітарний фельдшер МРВ Лукаш Г.М.*

Лаборант МРВ Поливода О.М.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Параметри мікроклімату в навчальних кабінетах КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж ЧОР» за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України 29, ***відповідають*** *вимогам ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».*

Параметри мікроклімату в навчальній кімнаті КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж ЧОР» за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Майстренка, 2А, ***відповідають*** *вимогам ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».*

Тетяна СЛЬОЗКА

(прізвище,ім'я, по батькові завідуючої Н-Сіверським МРВ)

(підпис)